

INFORME DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 017 DE 2022

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ciudad y fecha: Ipiiales, 17 de febrero de 2022

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación y Manual de Contratación del Hospital Civil de Ipiiales E.S.E.

OFERTAS PRESENTADAS: Se presentaron las siguientes ofertas:

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT / CC	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	VALOR
1	IMEDSUR	900363690-4	15 DE ENERO DE 2022	\$52.800.000
2	OXIGENOS DEL SUR	814004018-3	15 DE ENERO DE 2022	\$66.397.895
3	TERMEC	800149403-8	15 DE ENERO DE 2022	\$58.800.000

VERIFICACIÓN JURÍDICA

No	REQUISITOS DE CONTENIDO JURÍDICO	IMEDSUR	OXIGENOS DEL SUR	TERMEC
1	Anexo 1 - Carta de Presentación Propuesta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Anexo 2 – Compromiso Anticorrupción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Anexo 3 - Formato de certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Anexo 4 – Anexo técnico y oferta económica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Registro Mercantil	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	RUT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Antecedentes judiciales del oferente – Policía Nacional de Colombia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Certificado de Responsabilidad Fiscal - Contraloría General de la Nación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Certificado de Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Cédula de Ciudadanía	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Libreta Militar	N/A	CUMPLE	CUMPLE
14.	Registro Único de Proponentes RUP	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACION TECNICA

- Mantenimiento de compresor de aire marca: Atlas Copco, modelo: SF15+, serie: API770542, año de fabricación 2015.
- Mantenimiento del secador marca: Atlas Copco, modelo SD25+, serie: API095565, año de fabricación 2015.
- Mantenimiento del secador marca: Atlas Copco, modelo SD25+, serie: API095564, año de fabricación 2015.
- Mantenimiento del analizador DPENMET, modelo: medair 2200 y serie: 1000414. Y Registrador Yokogama, serie: CO-AF-11765835-064.
- Mantenimiento tablero de filtros.
- Mantenimiento de cabina de compresores.
- Mantenimiento de tanque pulmón.
- El mantenimiento debe incluir el kit y accesorios necesarios para la ejecución del trabajo.
- Pruebas de funcionamiento.
- Anexar cronograma de trabajo.
- Entrega a satisfacción.

Nº	Maquina	Numero de Serial	Visitas / Año	Cronograma Mantenimiento	Hrs / Años
1	SF15 + 116psi Pack	API770542	4	AIIB	5000

SF15 + API770542				
Línea	Tipo Visita	Descripción	Nro. Parte	Cantidad
1	A	FILTRO AIRE	1622065800	4
2	A	VALVULA CHEQUE	2236043880	4
3	B	FILTRO DE AIRE	1622065800	4
4	B	KIT VALVULA CHEQUE	2901001450	4
5	B	GRASA	2892610020	3
6	B	CORREAS	2903102142	4

7	B	FILTRO DE RED QD35	2901200502	2
8	B	FILTRO DE RED DD35	2901300003	2
9	B	TRAMPA DE CONDENSADO	2904500069	1
10	B	KIT TRAMPA DE TANQUE EWD50	2901067300	1
11	ANUAL	FILTRO BACTERIOLOGICO P-SRFIIO DONALDSON	04/10	2
12	CONDICION	MANGUERA	2236090200	4

CD25 + API095564				
Línea	Tipo Visita	Descripción	Nro. Parte	Cantidad
1	A	KIT MTTO 4000 HORAS	3001500650	1

CD25 + API095565				
Línea	Tipo Visita	Descripción	Nro. Parte	Cantidad
1	A	KIT MTTO 4000 HORAS	3001500650	1

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN
1	1	CELDA DE MONOXIDO (ENMET MEDAIR 2200)
2	1	CELDA DE PUNTO DE ROCIO (ENMET MEDAIR 2200)

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VISITAS / AÑO
1	4	CALIBRACION CELDA DE MONOXIDO(ENMET MEDAIR 2200)	4
2	1	MANO DE OBRA REVISION E INSTALACIONDE REPUESTOS	4

1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN DE REGISTRADOR DX1000 YOKOGAWA INCLUYE: -MANTENIMIENTO GENERAL -REPORTE DE SERVICIO -DIAGNOSTICO DE COMPONENTES INTERNOS Y MEMORI CARD	1
---	---	---	---

VERIFICACION TECNICA: Realizada por el área de ingeniería hospitalaria (**VER ANEXO**)

VERIFICACION ECONÓMICA

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT / CC	VALOR
1	IMEDSUR	900363690-4	\$52.800.000
2	OXIGENOS DEL SUR	814004018-3	\$66.397.895
3	TERMEC	800149403-8	\$58.800.000

Una vez verificadas las ofertas económicas, se encuentra que la oferta presentada por **IMEDSUR S.A.S.**, con NIT **900363690-4** representado legalmente por **MARIO ALFONSO RODRIGUEZ ROSAS** identificado con cedula de ciudadanía **98.393.829** cumple y es la de menor valor, por lo tanto, en atención al factor económico el comité de contratación recomienda adjudicar a **IMEDSUR S.A.S.**

Publíquese en la página web www.hospitalcivilese.gov.co, con el fin de dar cumplimiento al traslado a los proponentes por el término de un (1) día hábil, contado a partir de la publicación del acta, termino en el cual los proponentes podrán subsanar los requisitos habilitantes y/o presentar observaciones.

Una vez vencido el término de publicación, se procederá a realizar la adjudicación.

Para constancia se firma,

Original firmado
LUIS ANTONIO MUESES CORAL
Subgerente de Administrativo y Financiero

Original firmado
VICTOR HUGO ORTEGA CALDERON
Subgerente de Prestación de Servicios

Original firmado
Dra. MARIA EUGENIA ROSERO E.
P.U: Recursos físicos

Original firmado
DANIEL CORAL LARA
Líder Oficina Jurídica y de Contratación
Invitado

Original firmado
JAVIER HERNANDEZ
Técnico Hospitalario
Invitado

Original firmado
ANDRES MARTINEZ
Abogado oficina jurídica
invitado

Original firmado
JOSE IPIALES
Apoyo ingeniería hospitalaria